



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.903.1.2023

Słupsk, dnia 26.07.2023 r.

Wójt Gminy Ustka
ul. Dunina 24; 76-270 Ustka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem przekroczonej wartości parametru manganu (wynik: 148 µg/l; wartość parametryczna: 50 µg/l) w próbce wody pobranej w dniu 12.07.2023 r. z urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowości Dębina, Rowy przesyła w załączeniu zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) komunikat zawierający:

- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku


Wioletta Barańska

W załączeniu:

- komunikat Nr 50.HK.2023 z dnia 25.07.2023 r.

Otrzymują (elektronicznie):

1. adresat (*poczta elektroniczna: urząd@ustka.ug.gov.pl; wojt@ustka.ug.gov.pl*)

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk
piwslup@gdansk.wiw.gov.pl
2. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk - biuro@zuw.slupsk.pl
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.903.1.2023

Słupsk, dnia 26.07.2023 r.

KOMUNIKAT Nr 50.HK.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 12.07.2023 r. z urządzenia wodociągowego zapatrującego miejscowości: Dębina, Rowy, które wykazały przekroczenia wartości parametrycznej manganu (wynik: 148 µg/l; wartość parametryczna: 50 µg/l). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Podwyższona wartość tego parametru nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, pogorszeniu mogą ulec właściwości organoleptyczne wody (wygląd, barwa, smak). Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



Zarządca urządzenia wodociągowego (ZUW Sp. z o.o. w Słupsku) podjął działania naprawcze, polegające na płukaniu źródeł filtracyjnych w stacji wodociągowej oraz płukaniu sieci wodociągowej po których skuteczność zostanie potwierdzona wynikami badań.