



Słupsk, dnia 11.10.2019 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.4300.288.2019

KOMUNIKAT Nr 23.HK.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) informuje, że w badaniach jakości wody z urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowości: **Objazda**, stwierdzono obecność bakterii grupy coli (wynik: 3 jtk/100 ml, wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml), punkt pobrania próbki wody: Objazda Szkoła Podstawowa. **Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przetworzenia wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń.** Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

1. woda z kranu nie może być spożywana, używana do mycia owoców i warzyw,



2. woda nie nadaje się do mycia zębów oraz przemywania otwartych ran.



Uwaga: woda z kranu może być używana do codziennego mycia, prania odzieży oraz prac porządkowych (mycie podłóg) i spłukiwania toalet.



Zarządca wodociągu poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku pismem znak: L.dz.3892/2019 z dnia 09.10.2019 r. o podjętych działaniach naprawczych mających na celu przywrócenie jakości wody do norm określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Uwaga: wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*

Henryk Kisiel
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, http://psse.slupsk.pl



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE