



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.40.2023

Słupsk, dnia 07.02.2023 r.

Wójt Gminy Ustka
ul. Dunina 24; 76-270 Ustka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli (wynik: 9 jtk/100 ml, wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml) w próbce wody do spożycia pobranej w dniu 03.02.2023 r. z urządzenia wodociągowego zasilającego w wodę miejscowości Przewłoka, Przewłoka Osiedle, Zapadłe (gm. Ustka), przesyła w załączeniu zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) komunikat zawierający:

- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Słupsku

Włodzimierz Sławny

W załączeniu:

- komunikat Nr 7.HK.2023 z dnia 07.02.2023 r.

Otrzymują (elektronicznie):

1. adresat (poczta elektroniczna: urząd@ustka.ug.gov.pl; wojt@ustka.ug.gov.pl)

Do wiadomości (elektronicznie):

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk
piwslup@gdansk.wiw.gov.pl
2. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.40.2023

Słupsk, dnia 07.02.2023 r.

KOMUNIKAT Nr 7.HK.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że w badaniach jakości wody z urządzenia wodociągowego zasilającego w wodę miejscowości Przewłoka, Przewłoka Osiedle, Zapadłe (gm. Ustka), stwierdzono obecność bakterii grupy coli (wynik: 9 jtk/100 ml, wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml). informuje, że woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, informuje o

warunkowej przydatności wody do spożycia

2 minuty



Uwaga: Wodę gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Słupsku

Włodzimierz Stawny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>