PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU

HK.9022.1.41.2023

Słupsk, dnia 07.02.2023 r.

Wójt Gminy Ustka
ul. Dunina 24; 76-270 Ustka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli (wynik: 23 jtk/100 ml, wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml) w próbce wody do spożycia pobranej w dniu 03.02.2023 r. z urządzenia wodociągowego zasilającego w wodę miejscowości Starkowo, Golęcino, Krężołki i Możdżanowo (gm. Ustka), przesyła w załączeniu zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) komunikat zawierający:
- informację o braku przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Słupsku
Włodzimierz Sławny

W załączeniu:
- komunikat Nr 8.HK.2023 z dnia 07.02.2023 r.

Otrzymują (elektronicznie):
1. adresat *(poczta elektroniczna: urzad@ustka.ug.gov.pl; wojt@ustka.ug.gov.pl)*

Do wiadomości (elektronicznie):
1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk *piwslup@gdansk.wiw.gov.pl*
2. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU

HK.9022.1.41.2023

Słupsk, dnia 07.02.2023 r.

KOMUNIKAT Nr 8.HK.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że w badaniach jakości wody z urządzenia wodociągowego zasilającego w wodę miejscowości Starkowo, Golęcino, Krężołki i Możdżanowo (gm. Ustka) stwierdzono obecność bakterii grupy coli (wynik: 23 jtk/100 ml, wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml). **Woda nieprzydatna do spożycia**. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. z 2017 r. poz. 2294.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Zarządca urządzenia wodociągowego jest zobowiązany dostarczać odbiorcom wodę przydatną do spożycia zgodnie z przyjętą procedurą awaryjnego zaopatrzenia w wodę.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Słupsku
Włodzimierz Sławny